

Załącznik nr 1

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Wyszaków
07-200 Wyszaków
ul. Pułtуска 116
tel. 0-29 743-54-20 fax. 0-29 743-55-92

Gmina Brańszczyk
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
nr kontrahenta: II1027

Nr warunków: 10/R11/16200
Grupa przyłączeniowa: III

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

OBIEKTU: oczyszczalnia ścieków, Trzcianka, dz. nr 1608/1, 1609/1, .

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 18-08-2010 PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. wyraża zgodę na przyłączenie mocy 70 kW przy współczynniku mocy $\text{tg } \varphi = 0.4$, zgodnie z niżej określonymi warunkami przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

- Podłączenie instalacji może nastąpić po zrealizowaniu niżej podanych warunków:
 - Wybudowaniu stacji transformatorowej: typu STSp 20/250 z jednostką transformatorową dostosowaną do mocy przyłączeniowej.
 - Powiązaniu stacji według punktu 1.1 z siecią 15 kV: linią napowietrzną przewodem PAS 3x1x50mm².
 - Wybudowaniu linii nn: n/d.
 - Wykonaniu przyłącza: n/d.
 - Wykonaniu instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.
 - Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa w stacji transformatorowej.
 - Zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego: 3-fazowy półpośredni energii czynnej i biernej 2-strefowy z zastosowaniem przekładników 100/5 kl. 0,2. Układ pomiarowy wyposażyc w zdalną transmisję danych oraz mechaniczny licznik kontrolny energii czynnej. Szczegóły dotyczące układu pomiarowego uzgodnić w Oddziale Technicznej Obsługi Odbiorców RE Wyszaków
- Miejsce przyłączenia: .
- Miejscem dostarczania energii będą: zaciski odejściowe na słupie linii SN w kierunku projektowanego odgałęzienia .
- Lokalizacja, rodzaj i wielkość zabezpieczenia głównego: BM 125 A w stacji trafo.
- Wymagania i informacje dotyczące dostosowania instalacji do współpracy z siecią:
 - Wynikające z instrukcji ruchu i eksploatacji - n/d.
 - Systemy sterowania dyspozytorskiego – nie dotyczy.
 - Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi – przewidzieć aparaturę uniemożliwiającą przeniesienie zakłóceń powstałych w urządzeniach odbiorczych na sieć zasilającą.
 - Dodatkowe wyposażenie urządzeń i instalacji odbiorcy – przy stosowaniu urządzeń elektronicznych stosować filtry przeciwzakłóceń.
 - Prąd zwarcia wielofazowego – nie dotyczy.
 - Czas trwania zwarcia - 1 s .
 - Pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego (reszkowy) – 15A.
 - W razie potrzeby instalację przystosować do przerw wynikających z działania automatyki sieciowej.
 - Sieć nn pracuje w systemie: TN-C .
- Przydzielona moc nie może być przekroczona i użytkowana bez zgody PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. w innych celach niż podane we wniosku.
- Niniejsze warunki przyłączeniowe są ważne przez okres 2 (dwóch) lat od dnia ich doręczenia. W razie niezrealizowania warunków w okresie ich ważności. Wnioskodawca wystąpi na piśmie do PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. o ustalenie nowych.
- Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).
- Informacje i ustalenia dodatkowe:
 - W przypadku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania Państwa działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy tych urządzeń po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. warunków przebudowy.
 - Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnień projekt techniczny instalacji wewnętrznych wraz z wykazem obiektów, lokali i mocy dla nich przydzielonej według w/w dokumentacji - nie dotyczy.
 - Dodatkowe wymagania: n/d .
 - Projekt należy skoordynować z warunkami przyłączeniowymi nr - nie dotyczy .
- Realizacja inwestycji związanych z podłączaniem instalacji Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Niniejsze techniczne warunki przyłączenia wydano na zasadach i trybie określonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Ponadto informujemy, iż niniejsze warunki przyłączenia bez zawartej umowy o przyłączenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. elektryk Krzysztof Gałazka
kierownika budowania do projektowania
kierowania robotami bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr ewid. uprawnień Wa 344/02

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Wyszaków
Dyrektor
Jerzy Kosiński
Podpis Dyrektora

KIEROWNIK
Wydziału Technicznego
Stefan Rudnicki