

RB.IV.271.5.1.2012

Wykonawcy wszyscy

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z pkt VII ust. 4 ppkt. 1 i 2 SIWZ Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia publicznego „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk – na działkach nr 102/3, 629/1, 629/2, 633/1, 632/1, 632/2, 799**”, opublikowanym w biuletynie zamówień publicznych nr ogłoszenia 203766 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012.;

Pytanie

1. Czy roboty ujęte w poz.11 – etap I są bezpośrednio związane z budową sieci wodociągowej ,jeżeli tak ,to którego dotyczą?
2. Czy należy przewidzieć opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – i w jakiej wysokości ?
3. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że sieć wodociągowa prowadzona jest w odległości około 3m od podpory słupa linii wysokiego napięcia, oraz częściowo pod sama linią (plan syt. „Przebieg trasy” – rys. 4.) .
W zamieszczonej dokumentacji projektowej brak jest uzgodnienia z Właścicielem (lub Zarządcą) sieci WN dotyczącego warunków technicznych obowiązujących przy skrzyżowaniach i prowadzeniu prac w strefie linii wysokiego napięcia. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia o których mowa powyżej? Jeżeli Zamawiający ich nie posiada to kto jest odpowiedzialny za uzyskanie ww. uzgodnień?
4. Z jakiego materiału mają być wykonane korpusy hydrantów p.poż. Czy dopuszcza się żeliwo szare?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Ujęte w pozycji 11 przedmiaru robót „oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm, 500 m” jest bezpośrednio związane z budową sieci wodociągowej dla I etapu wzdłuż drogi powiatowej z uwagi na fakt prowadzenia wykopów w poboczu drogi gdzie występują rowy odwadniające.
2. Zgodnie z pkt. III ust. 2 SIWZ cyt. ”Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej oraz drogi gminnej”
Oznacza to, że Wykonawca zajmując pas drogi gminnej i powiatowej po uzyskaniu decyzji zobowiązany jest uiścić opłaty za zajęcie pasa drogi.
Zgodnie z § 2 Uchwały nr XXXVI/192/2005 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2005 roku, za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, przy zajęciu jezdni do

20% szerokości opłata wynosi 1,22 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości opłata wynosi 4,88 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni, opłata wynosi 9,76 zł.


W/w stawki opłat stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. Za zajęcie 1 m² pasa drogi o nawierzchni gruntowej opłata wynosi 2,44 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej należy dokonać zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wyszaków.

3. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk – na działkach nr 102/3, 629/1, 629/2, 633/1, 632/1, 632/2, 799 został uzgodniony przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej opinią nr GG.6630-346.2011 (kopia w projekcie). Z w/w opinii nie wynika konieczność dokonania uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą sieci elektroenergetycznych. Ponadto w miejscach ze skrzyżowaniami z innymi mediami wszystkie prace należy prowadzić ręcznie w wykopach wąsko przestrzennych.
4. Hydranty muszą być zgodne z projektem i odpowiadać wymaganiom polskich norm.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.


WOJT
mgr Mieczysław Pękał