

Brańszczyk, dnia 28 czerwiec 2013

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**
07-221 Brańszczyk, ul. Bielińska 29
tel. 029 679 41 20
REGON 141128512 NIP 762-19-45-083

PIK PROJECT ROBERT CHMIELEWSKI
ul. Malinowa 8a
08-110 Siedlce

Dot. Warunków technicznych dla projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku proponuje uwzględnić przy projektowaniu przyłączy następujące zalecenia

- Podłączenie ma być wykonane z rur PCV o średnicy min 160 mm, a dla dłuższych podłączeń o średnicy 200 mm
- W miejscu dostępnym na posesji zaprojektować studzienkę kanalizacyjną o średnicy min 300 mm z włazem żeliwnym na teleskopie przystosowanym odpowiednio do ruchu pojazdów
- Dokonać włączenia w istniejący kolektor uliczny za pomocą trójnika lub zastosować studnię rewizyjną.
- Zaprojektować odpowiedni spadek w kierunku kolektora.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Zygmunt Denis

Wyszków, 27 czerwca 2013 r.

IP.6630.31.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz art. 104 Kpa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 czerwca 2013 r. przez Panią Agnieszkę Chmielewską upoważnioną przez Wójta Gminy Brańszczyk do reprezentowania Gminy Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

wyrażam zgodę

Gminie Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, **na lokalizację przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn**, wg lokalizacji pokazanej na załączonej do niniejszej decyzji mapie, zgodnie z wymogami technicznymi na następujących warunkach:

- 1/ Przejście pod drogą wykonać metodą przecisku oraz sporządzić i dostarczyć inwentaryzację powykonawczą urządzeń.
- 2/ Na właścicielu przyłączy kanalizacyjnych ciąży obowiązek ich przebudowy lub zabezpieczenia na własny koszt, niezwłocznie po wezwaniu przez zarządcę drogi, w przypadku kolizji przy budowie, przebudowie i remoncie drogi lub z elementami jej zagospodarowania.
- 3/ Zarząd Powiatu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia przyłączy kanalizacyjnych przy robotach utrzymaniowych na drodze.
- 4/ Głębokość posadowienia elementów przyłączy kanalizacyjnych oraz ich urządzeń musi zapewnić zarządcy drogi możliwość wykonania w dowolnym czasie rowów przydrożnych z dnem usytuowanym na głębokości 1 m poniżej istniejącej krawędzi jezdni drogi i jednocześnie powyżej strefy osłonowej urządzeń określonej w przepisach szczególnych.
- 5/ Elementy przyłączy kanalizacyjnych przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi. Elementy te należy posadowić w gruncie na głębokości co najmniej **1m** od poziomu terenu.

Warunkiem budowy przyłączy kanalizacyjnych jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych wydanego przez Starostę Powiatu

Wyszkowskiego na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego.

Zgoda na lokalizację przyłączy kanalizacyjnych wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót oraz umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu w Wyszkowie w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględniono wniosek w całości.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść za moim pośrednictwem.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Dróg Publicznych
[Podpis]
Ryszard Sędziak

STAROSTWO POWIATOWE
w WYSZKOWIE
Aleja Róż 2
07 200 WYSZKÓW

Zwolniono z opłaty skarbowej
na podstawie art. 4, część III ust 49 ksl
Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
[Podpis]

Załącznik:
- mapa lokalizacyjna

Otrzymują:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Mariusz Marszał
Pokój nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: m.marszal@powiat-wyszkowski.pl

MAPA SYM
WYSOKOŚĆ
SA DROGI
ALA 1:500
1.444.131/133

LE
proj.
wyno

STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszków, ul. Aleja Róż 2

WYSZKÓW m. 31-07-2013

OPINIA NR GG.6630-286.2013

Uzgodnienie : Turzyn - projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja obiektu : Turzyn, dz. 629/2, 718/1, 246/2, 725, 736/1, 748/1, 749/1, 754/1, 767, 319/5, 772/1, 774/1, 356/6, 557/2, 558/2, 790, 784, 791/1, 794, 559, 797, 560/1, 560/2, 1176, 561, 562, 563, 1187, 1188, 1883, 568/1, 569, 1190, 1192, 571, 1194, 572, 574, 1196, 576/1, 1199, 1200/1, 1203, 1204, 582, 583/4, 583/2, 586, 589, 591, 1214, 593/2, 594, 596/4, 597, 598, 599, 601/2, 604, 605, 607, 608, 609, 611, 613, 1903, 1235, 616/7, 617, 618/2, 620/2, 620/1, 621/2, 622/2, 623, 624; Brańszczyk, dz. 228.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.182.25.23.1; 7.182.25.22.2; 7.182.25.18.4; 7.182.25.18.3
7.182.25.18.2; 7.182.25.14.4; 7.182.25.14.3; 7.182.25.13.4

Zleceniodawca : PIK Projekt
Robert Chmielewski
08-110 SIEDLCE
ul. Malinowa 8a

Nr Zlecenia : 2441-1/2013

Nazwa jednostki projektowej : PIK Projekt
Robert Chmielewski
08-110 SIEDLCE
ul. Malinowa 8a

Autor opracowania: mgr inż. Agnieszka Chmielewska, upr. nr MAZ/IS/0052/2012

Inwestor : GMINA BRAŃSZCZYK
07-221 BRAŃSZCZYK
ul. Jana Pawła II 45

**ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIIE PROJEKT Z NASTĘPUJĄCYMI UWAGAMI:**

1. Urządzenia podziemne winny być wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego bezpośrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora
2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyć istniejącej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektów budowlanych.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowę.
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1 i 2, Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczący zespołu

Z up. STAROSTY
GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Jolanta Sędziak