

Brańszczyk, dnia 06.09.2013 r.

RB.IV.271.3.1.2013

Wykonawcy wszyscy
Odpowiedzi na pytania

Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04-09-2013r., wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brańszczyk i Trzcianka**” w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia publicznego „”, ogłoszonym na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: **173975 - 2013** data zamieszczenia 30.08.2013 r.;

- 1) Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarów.

- 2) Według opisu technicznego pkt. 7.8. „Roboty Ziemne” na odcinkach P1-W1, W2-C, Kp1-Sr zaprojektowano pełną wymianę istniejącego gruntu niezagęszczanego z wywiezieniem na wskazane przez Inwestora miejsce. Prosimy o wskazanie docelowego miejsca zwalaki lub informację w jakiej odległości od planowanego miejsca robót znajduje się zwalaka.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z przedmiarem robót podana ilość kilometrów wywozu ziemi z wykopu wynosi 1 km i 5 km.

- 3) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie umocnienia ścian wykopów na odcinkach P1-W1, W1-W2, W2-C, C-Sp1, Sp1-Kp1, Kp1-SR szalunkami systemowymi tzw. „box-ami”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza wykonanie umocnienia ścian wykopów szalunkami systemowymi.

- 4) Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszty oznakowania pasa robót oraz oświetlenia w okresie nocnym na cały czas trwania robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Za oznakowanie pasa drogi gminnej oraz ponoszenie kosztów z tym związanych odpowiedzialny jest Wykonawca. Droga jest nawierzchni gruntowej i należy ją oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- 5) Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie tymczasowych mostków przejazdowych do zagród nad robotami. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi że roboty będą prowadzone w terenie niezabudowanym nie przewiduje się wykonywania mostków przejazdowych.

- 6) Prosimy o informację czy w udostępnionych przedmiarach można zmieniać podstawę, opis, jednostkę, obmiar oraz czy można dodawać lub usuwać pozycje kosztorysowe.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego i zapisem w Rozdziale XII SIWZ .

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie roboty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego. Jeśli by nie było takiej pozycji w przedmiarze robót należy to uwzględnić w innej , najbardziej zbliżonej pozycji kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie , pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Wykonawca winien sporządzić **kosztorys** zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które zostały wskazane w SIWZ, przedmiarze robót. Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia, w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów, ceny sprzętu, itp.

Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę zamówienia. Błędy popełnione w kosztorysie ofertowym nie będą skutkowały odrzuceniem oferty Wykonawcy. Kosztorys będzie dokumentem poglądowym służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Natomiast będą służyły do rozliczenia ewentualnych **zamówień** dodatkowych (**nie robót** dodatkowych), zamówień uzupełniających czy wykonanych robót w innym zakresie.

Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji

- 7) Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę istniejącej przepompowni ścieków P-1.

Odpowiedź Zamawiającego

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków P-1 przewiduje jedynie wymianę starych pomp na nowe (armatura wraz z rurociągami i automatyką pozostają bez zmian) bez ingerencji w zbiornik.

- 8) Prosimy o udostępnienie szczegółu włączenia do istniejącej przepompowni ścieków P-1

Odpowiedź Zamawiającego

Udostępniamy rysunek Nr 4.9- schemat połączenia węzłów przewodów tłocznych

- 9) Prosimy o szczegółową informację jakie roboty należy wykonać przy wpięciu do istniejącej przepompowni ścieków oraz wymianie istniejących pomp. Udostępniony projekt nie opisuje robót do wykonania w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego

Pompy umieszczone są na kolanach sprzęgających na prowadnicach stalowych (przepompownia typu Metlchem), należy je wyciągnąć za pomocą żurawia, w miejsce zdemontowanych pomp należy umieścić nowe pompy zgodnie z zaleceniami producenta.

- 10) Prosimy o informację czy istniejące przewody tłoczne w przepompowni P-1 należy zdemontować czy pozostawić nienaruszone.

Odpowiedź Zamawiającego

Armatura wraz z rurociągami i automatyką pozostają bez zmian

- 11) Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty wykonania by-pasu, na czas wykonania wpięcia oraz wymiany istniejących pomp. Czy

Zamawiający dopuszcza wstrzymanie działania przepompowni ścieków. Jeżeli tak, prosimy o podanie dopuszczalnego czasu przestoju.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie ma potrzeby wykonywania by-pasu, na czas wykonania wpięcia oraz wymiany istniejących pomp- wpięcie projektowanego rurociągu przedstawia załączony rysunek 4-9, ponadto Zamawiający nie przewiduje wstrzymania pracy przepompowni.

- 12) Prosimy o informację czy po zdemontowaniu istniejących pomp, należy je zutylizować czy przekazać Zamawiającemu w wskazane miejsce.

Odpowiedź Zamawiającego

Zdemontowane pompy należy przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku (eksploatatorowi sieci kanalizacji sanitarnej)

- 13) Prosimy o informację czy istniejąca przepompownia ścieków P-1 jest w okresie gwarancyjnym . Jeżeli tak, czy Generalny Wykonawca w przypadku wykonania przejścia szczelnego oraz wymiany istniejących pomp, udziela gwarancji tylko na te elementy które wbudował lub wykonał na etapie niniejszego przedsięwzięcia.

Odpowiedź Zamawiającego

Istniejąca przepompownia ścieków P-1 nie jest w okresie gwarancyjnym.

- 14) Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszty nadzoru ze strony gestora sieci MSG przy wykonywaniu przejścia pod gazem w/c.

Odpowiedź Zamawiającego

Koszty nadzoru ze strony gestora sieci MSG przy wykonywaniu przejścia pod gazem w/c są po stronie Wykonawcy

- 15) Prosimy o udostępnienie poniższych załączników do projektu budowlanego:

- warunki techniczne,
- Uzgodnienie projektowanych rozwiązań i urządzeń w pasie dróg i ulic gminnych z Urzędem Gminy Brańszczyk
- Uzgodnienie przejścia rurociągiem tłocznym pod rzeką Struga z WZMiUW w Warszawie Oddział w Ostrołęce.
- Uzgodnienie przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod gazociągiem w/c DN250 z Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów.
- Protokół ZUD

Odpowiedź Zamawiającego

Załączamy skany w/w dokumentów wymienionych w pkt. 15.

- 16) Prosimy o informację czy Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ (pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia) udostępni teren pod zaplecze budowy zlokalizowany w bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej . Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe informacje dotyczące kosztu ewentualnego wynajmu placu, oraz koszty podłączenia i korzystania z mediów.

Odpowiedź Zamawiającego

Wspomniany w SIWZ (pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia) teren pod zaplecze budowy zlokalizowany w bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej jest alternatywnym miejscem które należy wycenić indywidualnie. Wykonawca może również skorzystać z innych lokalizacji nie wyznaczonych przez Zamawiającego.

- 17) Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszty nadzoru ze strony gestora sieci przy wykonywaniu włączeń do istniejącej studni i wymiany pomp w przepompowni P-1.

Odpowiedź Zamawiającego

Nadzór ze strony eksploatatora sieci jest w gestii Zamawiającego.

- 18) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów tłocznych bez wykonania wzmocnienia podłoża geowłókniną oraz wykonania podsypki pospółką o granulacji 2-20mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza wykonania rurociągów tłocznych bez wykonania wzmocnienia podłoża geowłókniną.

- 19) Prosimy o informację jaką wysokość obsypki rurociągu z pospółki o granul. 2-20mm na odcinku wzmocnienia podłoża, należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Wysokość obsypki rurociągu z pospółki o granul. 2-20mm na odcinku wzmocnienia podłoża należy przyjąć zgodnie z rysunkiem nr 4.7 stanowiącym załącznik do SIWZ

- 20) Prosimy o odpowiedź czy zgodnie z zapisami Rozdziału VI pkt A.8 oraz Rozdziału XIX - Załączniki pkt 11 należy dołączać do oferty projekt budowlany – załącznik nr 11.

Odpowiedź Zamawiającego

Projekt budowlany załącznik nr 11 do SIWZ jest w posiadaniu Zamawiającego w związku z tym nie należy go dołączać do oferty

- 21) Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia, zawartego w Rozdz. V ust 1 pkt 3) oraz Wykazu osób – Załącznik nr 7 Rozdz. VI pkt c.6). Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania co najmniej 5 osób z doświadczeniem do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia w tym jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi branży sanitarnej do kierowania robotami. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie funkcje mają pełnić osoby, które należy wymienić w załączniku nr 7 – Wykaz osób.

Odpowiedź Zamawiającego

W Załączniku nr 7 Rozdz. VI pkt c.6). Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania co najmniej 5 osób z doświadczeniem niezbędnym do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia – funkcje tych osób określa Wykonawca w tym jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi branży sanitarnej do kierowania robotami.

Ponadto załączamy poprawiony **Harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący zadania pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brańszczyk i Trzcianka"**.

Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania , zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp stanowią zmianę treści SIWZ i są wiążące dla wykonawców.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

mgr Mieczysław Pękuł