



PGNiG SPV 4 sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakład w Ciechanowie
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13
michal.kwasniewski@msgaz.pl

Gmina Brańszczyk
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk

Wasz znak:
Nasz znak: CTM/ZGC181000/ *436* /2013

Ciechanów, 04.09.2013r

Dot.: **Aktualizacji uzgodnienia projektowanej kanalizacji tłocznej w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk z gazociągiem w/c DN 250 relacji Wólka Radzywińska - Lubiejewo.**

W odpowiedzi na pismo R.B.I.304.7013.1.1.2013 z dnia 03.09.2013 dot. aktualizacji uzgodnienia projektowanej kanalizacji tłocznej w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk z gazociągiem w/c DN 250 relacji Wólka Radzywińska – Lubiejewo, informujemy że:

1. Przedłużamy ważność uzgodnienia nr CTM/ZGC/181000/433/2012 z dnia 14.08.2012r.
2. Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie jednego roku od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem
Sieciowym

Michał Kwasniewski



Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, fax 023 673 06 13

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (23) 655 01 63
fax (23) 654 41 62
michal.kwasniewski@msgaz.pl

P.P.H. EKO-BUD-ROL
Ul. Sienkiewicza 22/6
07-410 Ostrołęka

Wasz znak:
Nasz znak: CTM/ZGC181000/433/2012

Ciechanów, dnia 14.08.2012r

Dot. uzgodnienia skrzyżowania projektowanej kanalizacji tłocznej gazociągiem w/c DN 250 relacji Wólka Radzywińska – Lubiejewo m. Brańszczyk gmina Brańszczyk

W odpowiedzi na Państwa pismo z 20.07.2012r. w sprawie uzgodnienia projektu przejścia projektowanej kanalizacji sanitarnej DN 110 pod istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6, 3 MPa relacji Wólka Radzywińska – Lubiejewo w m. Brańszczyk gmina Brańszczyk, informujemy, że:

1. Projektowaną kanalizację sanitarną w miejscu skrzyżowania ułożyć w rurze osłonowej z HDPE pod gazociągiem wysokiego ciśnienia. Długość rury osłonowej po 7,5m z każdej strony gazociągu wysokiego ciśnienia (licząc prostopadłe od jego osi).
2. W miejscu skrzyżowania odległość pionowa pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury gazociągu a rurą osłonową musi wynosić min. 0,5 m zgodnie z załączonym i uzgodnionym profilem.
3. W strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia nie można wprowadzać sprzętu ciężkiego i składować materiałów, roboty należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika M.S.G. sp. z o.o. O/ZG Ciechanów. Strefa ochronna wynosi 15m. na stronę licząc od osi gazociągu wysokiego ciśnienia.
4. O terminie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia należy powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem M.S.G. Sp. z o.o. O/ZG Ciechanów ul. Mleczarska 17 celem wyznaczenia nadzoru.

Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:

- numer uzgodnienia
- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numer konta bankowego, Regon, NIP.

Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie jednego roku od daty wystawienia przez M.S.G. sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów.

Załączniki:

- 1) Projekt budowlany skrzyżowania wodociągu z gazociągiem DN 250

KIEROWNIK
Sekcja Sieci i Układów
Redukcyjno-Pomiarowych

Michał Kwasniewski

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ostrołęka

07-409 Ostrołęka, ul. Poznańska 19, tel. 29 760 32 26, fax 29 760 46 57
http:// wzmiuw.waw.pl, e-mail: o.ostroleka@wzmiuw.waw.pl

O/IWY/4105/UP/16/12

Wyszków, dn. 31.07.2012 r.

Gmina Brańszczyk
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce po zapoznaniu się z przedstawionym pismem z dnia 20.07.2012r. i załączonym planem sytuacyjnym z projektowaną trasą sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej PEØ110mm w rurze osłonowej typ TS Wavin Ø200/18,4mm długości 16 mb, która koliduje z ciekim melioracji wodnych podstawowych rzeka Struga w km 1+637 w miejscowości Brańszczyk, gm. Brańszczyk podaje warunki na wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- przejście pod dnem rzeki Struga należy wykonać metodą przecisku sterowanego,
- rura osłonowa winna być wydłużona poza górne krawędzie skarpy rowu min. 2,5m w każdą stronę,
- rura osłonowa na całej długości posadowiona na głębokości min. 1,5m poniżej rzędnej dna istniejącego rzeki Struga, licząc od wierzchu rury osłonowej,
- miejsce przejścia należy oznaczyć słupkiem z tabliczką znamionową,
- wyliczenie powierzchni pasa działki nr ew. 104 obręb Brańszczyk stanowiącej rzekę Struga, zajętej przez projektowany odcinek sieci
- właściciel projektowanych urządzeń jest zobowiązany do wnoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, jest zobowiązany do zawarcia umowy na użytkowanie tych gruntów z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U z 2012r. poz. 145)
- roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami wodnomelioracyjnymi,
- wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji obciążają Inwestora,
- dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w obrębie rzeki Struga w celu wprowadzenia zmiany w ewidencji przejść przez urządzenia melioracji podstawowej.

Ponadto informujemy, że wykonanie przejścia pod dnem cieku powinno być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta Powiatu Wyszakowskiego.

Sprawę prowadzi:
Iwona Dziemianowicz
Tel. (29) 742-41-18

Otrzymują:

1. a/a

DYREKTOR

mgr inż. Władysław Podbielski

WYSZKÓW m. 2012-09-20

STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszków, ul. Aleja Róż 2

OPINIA NR GG.6630-284.2012

Uzgodnienie : Brańszczyk, Trzcianka- kanalizacja sanitarna

Lokalizacja obiektu : Brańszczyk dz. 120/4, 82, 95/2, Trzcianka dz. 1595, 1609/1, 1609/3

Oznaczenie arkusza mapy : 7.182.25.10.2; 7.182.25.10.1

Zleceniodawca : PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
"Eko-Bud-Rol" inż. Stanisław Zera
07-410 OSTROŁĘKA
ul. Sienkiewicza 22/6

Nr Zlecenia : 3374-1/2012

Nazwa jednostki projektowej : PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
"Eko-Bud-Rol" inż. Stanisław Zera
07-410 OSTROŁĘKA
ul. Sienkiewicza 22/6

Autor opracowania: inż. Stanisław Zera upr. nr 89/94/Os

Inwestor : GMINA BRAŃSZCZYK
07-221 BRAŃSZCZYK
ul. Jana Pawła II 45


**ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNE PROJEKT Z NASTĘPUJĄCYMI UWAGAMI:**

1. Urządzenia podziemne winny być wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego bezpośrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora
2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyć istniejącej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektów budowlanych.
3. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
4. Budowę należy wykonać zgodnie z pismem otrzymanym od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa z dnia 14.08.2012r. nr CTM/ZGC181000/433/2012. Wstrefie ochronnej prace ziemnie należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika MSG sp. z o.o. Ciechanów

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowę.

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1 i 2, Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczący zespołu
Z. up. STAROSTY
GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Jolanta Sędziak

OPINIA SANITARNA
o projekcie sieci kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art.3 pkt.2 lit.a i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr. 212 poz. 1263 z 2011r.tekst jednolity), po rozpatrzeniu sprawy wniesionej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKO-BUD-ROL” ul. Sienkiewicza 22/6, 07-410 Ostrołęka- pismo z dnia 20.09.2012r. (data wpływu do PSSE-21.09.2012r), **dotyczącej uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w msc. Brańszczyk, Trzcianka gm. Brańszczyk**

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w WYSZKOWIE

uzgadnia przedłożony projekt pod względem sanitarno-higienicznym bez z zastrzeżeń

UZASADNIENIE

Projektowane przedsięwzięcie ma na celu odciążenie istniejącej oczyszczalni w msc. Brańszczyk od ścieków doprowadzanych poprzez istniejącą przepompownię P1 zlokalizowaną w ul. Polnej i skierowanie ścieków z w/w przepompowni do nowobudowanej oczyszczalni w msc. Trzcianka.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane m. innymi:

- przewody tłoczne z rur ciśnieniowych PE100 Øz110mm **1073,0 mb**
- studnia płuczna Sp-1 PE Ø1200mm, h=2000mm
- komora odpowietrzająca KP-1 PE Ø1200mm, h=2000mm
- przepompownia P-1 o wydajności pompy $Q_p=5,85$ l/s i przepływie $Q_n=12,00$ l/s

Sterowanie urządzeniami przepompowni będzie się odbywać w cyklu pełnej automatyki. Wymagany jest okresowy dozór poprawności pracy urządzeń.

Zaprojektowana sieć spełnia podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.

Otrzymują :

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKO-BUD-ROL”, ul. Sienkiewicza 22/6
07-410 Ostrołęka
2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie al. Róż 2, 07-200 Wyszków
3. a/a

W załączeniu:

Zwrot projektu - 1 egz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie

Tomasz Litwartowski

