

Brańszczyk dnia 12.02.2020 r.

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**
07-221 Brańszczyk, ul. Bielińska 29
tel. 029 679 41 20
REGON 141128512 NIP 762-19-45-083

Zakład Techniki Robót
Budowlanych
Mariusz Kożuchowski
Szczygły Górne 6
21-400 Łuków

Dot. Warunków technicznych na wymianę hydrantu ze stojakowego na ziemny zlokalizowany przy posesji nr 180 na działce ewidencyjnej 227 w m. Trzcianka.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku w odpowiedzi na pismo wyraża zgodę na wymianę hydrantu ze stojakowego na podziemny pod warunkiem spełnienia następujących zaleceń.

1. Wymianę hydrantów wykonać na własny koszt.
2. Do wymiany zastosować typowe materiały dostępne na rynku posiadające atest i spełniające wymagane normy
3. Przed hydrantem zamontować zasuwę odcinającą DN 80.
4. Hydrant zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
5. Zasuwę i hydrant oznaczyć typową tabliczką informacyjną z dokładnością do 0,05 metra.
6. Roboty instalacyjne powinna wykonać osoba posiadająca niezbędne uprawnienia
7. **Po wykonaniu wykonaniu zainwentaryzować wykonaną wymianę, a następnie zgłosić odbiór techniczny do ZGK w Brańszczyku**

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Waldemar Ziota