

**ZP.271.17.2023**

**Wykonawcy  
(wszyscy)**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ (1)**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono odpowiedzi poniżej:

**Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, że urządzenia montowane będą na trawie i w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje iż zgodnie z postanowieniami SWZ:

- nawierzchnię placu zabaw o powierzchni około 548 m<sup>2</sup> należy wykonać z piasku bez podbudowy. Grubość warstwy piasku – 30 cm (wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu, wielkość ziaren od 0,2 mm do 2,0 mm (zgodnie z normą PN EN 1177).

Z poważaniem

Wójt Gminy Brańszczyk