Brańszczyk 31.07.2017 r.

RB.III.271.48.2017

WYKONAWCY - WSZYSCY

Dotyczy: Ogłoszenia o planowanym zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.III.P.271.48.2017, nazwa zadania: **Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP Białebłoto.**

Pytanie 1

Czy dopuszcza się stosowanie płyt OSB 10mm zamiast opisanej w zamówieniu ślepej podłogi z drewna iglastego?

Odpowiedzi:
Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza stosowanie płyt OSB 10mm zamiast ślepej podłogi z drewna iglastego

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część ogłoszenia o planowanym zamówieniu
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Brańszczyk
Mieczysław Pękul